



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI – POLO CENTRALE

m_it.COM-RM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0022585.02-03-2026.h.13:08

Prot. n. Vedi segnatura di protocollo Allegati.....

Fascicolo **89064** (da citare sempre nella risposta)

Roma lì, data del protocollo

Via Genova, n° 1 - 00184 Roma

☎06.46721

✉ polocentrale.roma@cert.vigilfuoco.it

All'Ufficio Autonomo Lavori Ministero Difesa
ufaulav@postacert.difesa.it

Al I Municipio del Comune di Roma
protocollo.municipioroma01@pec.comune.roma.it

All'ing. Gian Piero Cundari
Gianpiero.cundari@ingpec.eu

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11)	
Istanza	Prot. 11642 del 03/02/2026
Richiedente	Ufficio Autonomo Lavori Ministero Difesa
Attività	gruppo elettrogeno di potenza pari a 510 kVA alimentato a gasolio attraverso serbatoio incorporato di capacità 2000 lt. (attività n. 49.2.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011).
Indirizzo	ROMA – Via della Lungara, 81/C
Progettista	ing. Gian Piero Cundari

Dal procedimento di verifica e controllo, effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 87 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012), è risultato che il progetto allegato all'istanza indicata in oggetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che vengano attuate le prescrizioni di seguito indicate:

1. l'installazione del gruppo elettrogeno e del serbatoio di deposito dovrà essere eseguita, anche per quanto non descritto o rappresentato, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. Interno 13/07/2011;
2. gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alla Legge 01/03/1968 n. 186;

Il Responsabile della verifica e controllo
(Ing. Nazzareno FELICIANI)

Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi; si comunica che il progetto all'istanza indicata in oggetto, presentato a firma del professionista ing. Gian Piero Cundari, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dal Responsabile della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Il Delegato alla Firma
(Ing. Francesco SCARITO)