LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Presa IEC309 interbloccata 2P+T 230Vac 50Hz - IP44
	Presa IEC309 interbloccata 2P+T 400Vac 50Hz - IP44
115Vac	Presa IEC309 interbloccata 2P+T 20A 115Vac 50Hz - IP44 provvista di trasformatore dedicato
115Vac 400Hz	Presa IEC309 interbloccata 3P+T 10A 115Vac 400Hz - IP44 alimentata da convertitore statico di frequenza 400 Hz - 10 kVA
24Vac	Presa IEC309 interbloccata 2P 16A 24Vac 50Hz - IP44 provvista di trasformatore di sicurezza dedicato
	Presa civile bipasso standard Bällancholadesso 2P+T 10/16A 230V 50Hz - IP44X
24Vac	Gruppo prese di servizio - IP44 n.1 presa IEC309 3P+T 16A 400V/ac 50Hz n.1 presa IEC309 3P+T 16A 230Vac 50Hz n.1 presa IEC309 2P+T 16A 24Vac 50Hz con trasformatore di sicurezza
24Vac	Stazione di servizio a pavimento per parking spot tamper bay (n.6) n.2 prese a poli 6/9/x 270V/dc rientrate su cielo con sportello n.2 prese IEC309 3P+T 125A 400V/ac 50Hz n.1 presa IEC309 3P+T 32A 230V/ac 50Hz n.2 prese IEC309 2P+T 16A 230V/ac 50Hz n.2 prese IEC309 2P+T 16A 24V/ac 50Hz con trasformatore di sicurezza n.6 prese UNEL 16A 230V/ac 50Hz
	Cavidotto dielettrico PM - 3P+N+T 400V 100/160A 50Hz - IP55
	Quadro elettrico o centralino
	Fari Led a cassetta
	Fari Led a modello
DX	Unità interna a parete ad espansione diretta

Scala Grafica

0 1 2 3 4 5 10 m



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE	PROGETTO DEFINITIVO
ISTANZIONE	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
TITOLO	PIANO COPERTURA - IMPIANTO FORZA MOTRICE
CODICE PROGETTO	SCALA
ELABORATO TIPOLOGICO	NOME FILE
P.PQ 11 001 0	IEE-08
IEE20+19_01.DWG	1:100

PROGETTISTA ESTERNO ALLA S. M.I.
Arch. Flavio CESARI
T.V. (Ad) Ing. Dario MOCCI
CAI Prof. Ing. Alessandro SANTINI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Col. G.A.r.n. Guido PANEBIANCO

VISTO
DOTT. GEOL. Dario LAPA
Via Cassia 1 - 00189 Roma
tel. 06.3343.3343 - 06.3343.3419
mail: info@studiolapa.it
web: www.studiolapa.it

REVISIONE	DATA	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	19/10/2012	EMISSIONE	SMN	RPF	CV
1	09/05/2013	ADEGUAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO	SMN	RPF	CV
2					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY