



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO

L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)



FASE: **PROGETTO DEFINITIVO**

SERE: **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

DESCRIZIONE: **PIANO TERRA - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E TVCC**

COD. PROGETTO: **IES-01**

IDENTIFICATIVO TAVOLA: **IES-01_01.DWG**

SCALA: **1:100**

PROGETTISTI ESTERNI ALL'U.D. I.N.T.E.L.:

MANDATARIA: **ARCOPROJECT S.R.L.**
Via Salaria, 20 - 00198 Roma
Tel. 06/5204040 - Fax 06/5204099
www.arcoproject.it

MANDANTE: **DIPENDENZA**
D'APPOLONA S.P.A.
Via Salaria, 20 - 00198 Roma
Tel. 06/5204040 - Fax 06/5204099
www.dipendenza.it

Arch. Franco ORSINI
T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO
Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Col. G.A. (n. Guido PANIERELLI)

REVISIONE: **1**

DATA: **19/10/2012**

DESCRIZIONE: **EMESIONE**

ESEGUITO: **SMN**

CONTROLLATO: **RPV**

APPROVATO: **CV**

1

2

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY

TIPICO INSTALLAZIONE RIVELATORE LINEARE DI FUMO SECONDO NORMA UNI 9795 - vista in pianta

1

2

3

3

2

1

Area Sorvegliata $\leq 1600\text{ m}^2$

lunghezza max area $\leq 15\text{ m}$

1

2/3

Cono attivo alla rilevazione di fumo e fumo
Dato "virtualmente passivo" ma importante in
casi di movimento della struttura

LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Centrale di rivelazione incendio analogica per impianto indirizzato autoalimentata con batterie in tampone conforme alle normative EN54
	Rivelatore lineare di fumo analogico indirizzato funzionamento ad infrarossi con catalinfrangente - uscita relè 4-20 mA conforme alle normative EN54
	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato conforme alle normative EN54
	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato installato in controsoffitto provvisto di LED per segnalazione stato conforme alle normative EN54
	Pulsante manuale di allarme incendio analogico indirizzato del tipo "a rottura di vetro" conforme alle normative EN54
	Targa ottico-acustica allarme antincendio con buzzer 95 Db conforme alle normative EN54
	Sirena di allarme antincendio per esterni ed interni - IP55 - batteria in tampone conforme alle normative EN54
	Elettromagnete per chiusura automatica di porte tagliafuoco conforme alle normative EN54
	Pannello ripetitore per gestione e visualizzazione remota stati e allarmi centrale rivelazione incendio conforme alle normative EN54
	Telecamera a colori day-night in alluminio ottica varifocale 4 -9 mm 36 LED IR
	Monitor LCD 22" per visualizzazione TVCC
	Visoregistratore digitale 32 canali video Memoria 500 Gb dotato di scheda di rete LAN e porta USB 2.0