



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO

L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)



FASE: **PROGETTO DEFINITIVO**

SERE: **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

DESCRIZIONE: **PIANO COPERTURA - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI E TVCC**

COD. PROGETTO: **IES-04**

IDENTIFICATIVO TAVOLA: **IES-04_00.DWG**

HOME FILE: **IES-04_00.DWG**

SCALA: **1:100**

P.FIG. 11.001.D

PROGETTISTI ESTERNI ALL'U.D. IN T.U.L.

MANDATARIA:

ARCOMPROGETTI S.p.A.
Via S. Maria Maddalena, 10 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06/52040401 - 06/52040402
Fax 06/52040403 - 06/52040404
e-mail: info@arcomprogetti.it
www.arcomprogetti.it

MANDANTE:

DIPENDENZA S.p.A.
Via S. Maria Maddalena, 10 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06/52040401 - 06/52040402
Fax 06/52040403 - 06/52040404
e-mail: info@dipendenza.it
www.dipendenza.it

PROGETTISTI DELL'A.D.

Arch. Franco ORSINI
T.V. (AN) Ing. Davide AMOSIO
Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Col. G.A. (r.) Guido PANERELLI

REVISIONE: **1**

DATA: **10/10/2012**

DESCRIZIONE: **EMERSIONE**

ESEGUITO: **SMN**

CONTROLLATO: **RPV**

APPROVATO: **CV**

2

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY

DOVRANNO ESSERE INSTALLATI DEI RIVELATORI OTTICI DI FUMO ALL'INTERNO DEI CANALI DI RIPRESA DELLE UTA PER IL BLOCCO DEI VENTILATORI IN CASO DI ALLARME INCENDIO

Scala Grafica

0 1 2 3 4 5 10 m

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Centrale di rivelazione incendio analogica per impianto indirizzato autoalimentata con batterie in tampone conforme alle normative EN54
	Rilevatore lineare di fumo analogico indirizzato funzionamento ad infrarossi con catalinfrangente - uscita relè 4-20 mA conforme alle normative EN54
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato conforme alle normative EN54
	Rilevatore ottico di fumo analogico indirizzato installato in controsoffitto provvisto di LED per segnalazione stato conforme alle normative EN54
	Pulsante manuale di allarme incendio analogico indirizzato del tipo "a rottura di vetro" conforme alle normative EN54
	Targa ottico-acustica allarme antincendio con buzzer 95 Db conforme alle normative EN54
	Sirena di allarme antincendio per esterni ed interni - IP65 - batteria in tampone conforme alle normative EN54
	Elettromagnete per chiusura automatica di porte tagliafuoco conforme alle normative EN54
	Pannello ripetitore per gestione e visualizzazione remota stati e allarmi centrale rivelazione incendio conforme alle normative EN54
	Telecamera a colori day-night in alluminio ottica varifocale 4 -9 mm 30 LED IR
	Monitor LCD 22" per visualizzazione TVCC
	Videregistratore digitale 32 canali video Memoria 500 Gb dotato di scheda di rete LAN e porta USB 2.0