MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE:	PROGETTO DEFINITIVO	NOME:	ELABORATI VVF
DISCIPLINE:			PLANIMETRIA GENERALE
COD. PROGETTO:	CRONOPIANO TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:
P FG 11 081 0	VVF_00	GROTTAGLIE VVF PIANTE.dwg	1:500

PROGETTISTA (ATI-RTI):
MANDATARIA

[redacted]

MANDANTE:

[redacted]

PROGETTISTA DELL'A.I.:
Ing. Franco ORSINI

T.T. (RUP) Ing. Davide MERCEO

1^ Uff. Pol. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Enrico Guido PANEBIANCO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	EMESSO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	10/12/2013	EMISSIONE			
1					
2					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - - FOR OFFICIAL USE ONLY

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

	PERCORSO UBERO DA OSTACOLI
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	PERCORSO DI USCITA INVERSO ALTO
	ESTINTORE A POLVERE PORTATILE DA 6 KG PER CLASSI FUOCHI A, B, C, E CON CAPACITÀ ESTINGUENTE MINIMA 21A 113B, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 3-7:2004 E MARCATO CE, DOTATO DI VALVOLA DI SICUREZZA, MANOMETRO, LANCIA CON DIFFUSORE E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL GETTO, INSERITO IN APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE PORTATILE DA 50 KG PER CLASSI FUOCHI A, B, C, E CON CAPACITÀ ESTINGUENTE MINIMA 34A 233B, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 3-7:2004 E MARCATO CE, DOTATO DI VALVOLA DI SICUREZZA, MANOMETRO, LANCIA CON DIFFUSORE E VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL GETTO, INSERITO IN APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO
	ATTACCO PER MOTOPOMPA ESISTENTE DELLA POTENZA MINIMA COMPLESSIVA DI 1200 L/MIN A 12 BAR, CON N° 2 UNI 70 E N° 1 UNI 100 ESISTENTE, INSERITO IN APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO
E	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 34 A 233 BC
E	ESTINTORE PORTATILE A CO2 „233 BC ON CARRIAGE“
E	ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA DA 9 KG
	PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
	CARTELLO INDICANTE VENANTE
	CARTELLO INDICANTE ESTINTORE
	CARTELLO INDICANTE PULSANTE DI ALLARME
	ZONA PROTETTA DA IMPIANTO SPRINKLER
	ZONA PROTETTA DA IMPIANTO A DILUVIO ACQUA
	ZONA PROTETTA DA IMPIANTO DI ESTINZIONE TUBERI
	ZONA PROTETTA DA IMPIANTO DI ESTINZIONE GAS
	ZONA PROTETTA DA IMPIANTO DI ESTINZIONE FUMO
E	USCITA DI EMERGENZA
	ARMADIO ANTINCENDIO
UNI	VALVOLA ESTINTORI ANTIFIAMME DI EMERGENZA



PLANIMETRIA GENERALE - RAPP. 1:500