

ARMATURA TRAVI SECONDO SOLAIO
CORPO A

SCALA 1:50

NOTA BENE:
- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE;
- TUTTE LE FORCHETTE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO CONTRATTUTO DEGLI IMPIANTI.

LEGENDA MISURE:

DIAMETRO PIEGATURE dBr:

Ø Barre ≤ Ø20	^{dBr} = 4 Ø
Ø Barre : Ø22 - Ø26	^{dBr} = 5 Ø

MATERIALI:

CALCESTRUZZI :	MAGRONE	C8/20
	PALI	C25/37
	FONDAZIONE	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :	FONDAZIONE : XC2	
	ELEVAZIONE : XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS :	PALI	SCC
	FONDAZIONI-ELEVAZIONE	S4
ACCIAIO PER C.A. :	B450C	
	BARRE CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE	
ACCIAIO PER CARPENTERIA :	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) -	
	BULLONERIA CLASSE 8.8 - DADI 8S.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:
- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO (UNI10).
- SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE DI TESTA (UNI EN ISO 5817).
- ED AVERE a=0.7 LO SPESSORE MINIMA DA COLLEGARE.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON CONTROLLO VISIVO E CONTROLLO STRUMENTALE OVE NECESSARIAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.
- PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO
- TUTTE LE PIASTRE SONO IN ACCIAIO S275.
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.
- TUTTE LE TRAVI IN FERRO DOVRANNO ESSERE PROTETTE CON VERNICE INTUMESCENTE RI-NUOVO.

ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5,0 (-0 +0,5)
ELEVAZIONE	2,5 (-0 +0,5)



ABACO STAFFE

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: CORPO A ARMATURA TRAVI SECONDO SOLAIO

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-11

CODICE COMMESSA:	C.E.	031217	CIG:	79923675E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.	D58C19000020001				OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI. Via di Vasca Navale 4 – 00146 Roma Tel. 06 5794940 – Fax 06 5758275

SOCIETA' MANDANTI:
The OK Design Group
In tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomasi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bottalini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione:	Data	Riferimento revisione

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con diritto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.