



VERBALE SEDUTA RISTRETTA
Commissione tecnica del 25 Febbraio 2021

Verbale di valutazione della documentazione tecnica concernente la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e l'installazione di un balipedio idoneo per l'utilizzo di armi e munizioni aventi calibro fino al 12,7 x 99mm NATO – per il Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni (PMAL). Importo a base di gara Euro 514.908,00 I.V.A. esclusa. CIG: 8588061422

L'anno 2021, addì venticinque del mese di Febbraio, presso la sede della Direzione Generale dell'Agenzia Industrie Difesa in Piazza della Marina, 4 a Roma, si è riunita la sottonotata Commissione Tecnica, con la presenza del RUP, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 28 in data 18 Febbraio 2021 per la valutazione della documentazione tecnica presentata dall'unica società partecipante alla gara de qua ovvero la ditta "R.I. S.p.A."

Da tale esame, la Commissione Tecnica ha rilevato le seguenti discordanze rispetto al capitolato tecnico pubblicato. In particolare, è stato rilevato che al:

- Para 2, il capitolato prevede un trattamento di verniciatura esterna in classe C4, mentre nell'Offerta Tecnica non vi è un preciso riferimento al suddetto trattamento;
- Para 2.2, il capitolato prevede alla pagina 5 che l'area di tiro debba possedere una classe di reazione al fuoco pari a A2-s1, d0 per le pareti ed il soffitto A2EF-s1 per il pavimento, mentre nell' Offerta Tecnica non vi è riferimento alle suddette classi di resistenza;
- Para 2.2, il capitolato prevede a pagina 5 una protezione frontale in lamiera balistica, amovibile, con una feritoia idonea a consentire il tiro in sicurezza da cavalletto, mentre nell'Offerta Tecnica non vi è riferimento a suddetta protezione;
- Para 3, il capitolato prevede a pagina 8 un impianto di illuminazione di emergenza, mentre nell'Offerta Tecnica non vi è riferimento a suddetto impianto;
- Para 3, il capitolato prevede a pagina 11 un impianto dati n rame con apparato switch a due porte RJ45, mentre nell' Offerta Tecnica, non vi è riferimento a detto impianto;
- diversamente da quanto previsto al Para 7 del capitolato a pagina 13 la ditta non ha presentato:
 - la relazione tecnica relativa alle soluzioni individuate per i materiali con resistenza balistica;
 - la relazione tecnica per impianti tecnologici da installare.

Nella considerazione che le difformità sopra descritte costituiscono elementi sostanziali dell'appalto di cui trattasi, alcuni aventi ricadute anche su aspetti relativi alla sicurezza ed alla salute degli utilizzatori finali, la Commissione Tecnica ritiene che l'Offerta Tecnica della succitata ditta R.I. S.p.A. sia inadeguata rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare.


Pertanto, per tutto quanto sopra espresso e considerato, la Commissione Tecnica all'unanimità, oltre a non poter procedere all'attribuzione di alcun punteggio per l'Offerta Tecnica esaminata, stabilisce l'impossibilità di accettare detta offerta tecnica della ditta R.I. S.p.A. che viene pertanto esclusa dalla procedura di gara in questione.

Il RUP, prendendo atto delle risultanze a cui è pervenuta la Commissione tecnica, in assenza di altre offerte, propone l'interruzione senza aggiudicazione della presente procedura di gara.

LA COMMISSIONE TECNICA

Presidente

Col. tramat (par.) Massimo BOSCHETTO



1° Membro

Cap. Isu. Matteo DI TIZIO



2° Membro

Funz. Tecnico. Jacopo MATTEI



VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Col. com. ISSMI Nicolangelo GRIECO



VISTO SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Nicola LATORRE

